

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование: «Спортивный зал для занятий легкой атлетикой муниципальной муниципальной бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Альтаир" города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Тип объекта Спортивные комплексы

Место нахождения (адрес) Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Ляпидевского, 97

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом: Оперативное управление
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2321007636

Телефон: 8(861-96) 5-13-75

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

Комментарий: Объект введен в эксплуатацию 01.09.2023

Плановая дата обследования: 12.2024

Фактическая дата обследования: 22.11.2024

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа

"Альтаир" г. Тихорецка муниципального образования Тихорецкий

Должность лица: Директор

ФИО: Васильева Галина Владимировна (8961 587 26 67)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на креслах коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	отсутствие	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	отсутствие	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С,	наличие	наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

¹ 01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

	Г		наличие		отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г					
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К		не более 50 ‰		наличие	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание						
Указатели направления движения	К		наличие		Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.		Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К		не более 50 ‰		Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход						
Лестница на входе наружная						
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.		Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.		Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие		Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов,	С		наличие		Не соответствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша					
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП

дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)					59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)					
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	соответствует		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)					
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)					
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует		п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	соответствует		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	С, О	наличие	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Не соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	наличие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

		м от пола		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Спортивный зал для занятий легкой атлетикой				
Ширина одной створки двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Места для инвалидов в зале	К	Не менее 0,75% общей вместимости	наличие	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020

		зала		
Зал тренажерный				
Ширина одной створки двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Путь к входу к кабинам для переодевания, душевым:				
Твердое, ровное, нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К, О	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Кабины для переодевания				
Доступная кабина для переодевания	К	наличие	наличие	п. 6.3.1 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Габариты свободной пространства	К	не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Крючки для одежды	К, О, С,	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

	Г				
Душевые					
Доступные душевые кабины	К	не менее 1	Не соответствует	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Складное сиденье на высоте не более 0,48 м	К	не менее 0,5 х 0,5 м	Отсутствует	п. 6.3.5 СП 59.13330.2020	
Ручной душ	К	наличие	Наличие	п. 6.3.5 СП 59.13330.2020	
Настенные поручни	К	наличие	Отсутствует	п. 6.3.5 СП 59.13330.2020	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	
Размер кабины (ширина х глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Пространство для размещения кресла-коляски	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП	

рядом с унитазом					59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	наличие		п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	-
Вход	-	-	-	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	+	-	+
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Автостоянка: Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов не менее 10% (но не менее 1) Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м На автостоянке установить дорожный знак на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м Обустроить на автостоянке съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном не более 50 ‰
Вход	Лестница на входе наружная: Обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. (ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020)

	Обеспечить наличие тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 3, рис. А3). Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестницы
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<u>Лестница внутренняя:</u> На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) глубиной от 500 до 600 мм. и шириной равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 300 мм. от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 4, рис. А3). Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренних лестниц (в зону оказания услуги) Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: Обеспечить наличие лифта пассажирский к зоне оказания услуги; Обеспечить габариты кабины (глубина x ширина) не менее 1,1 x 1,4 м; Обеспечить ширину дверного проема кабины (в свету) не менее 0,9 м; Обеспечить цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при

	отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт).
Зона оказания услуги	Зал тренажерный на втором этаже: Обеспечить ширину проема одной створки двери (в свету) не менее 0,9 м;
Кабины для переодевания	Предусмотреть знак доступности кабины для инвалидов
Душевые	Душевая кабина для инвалидов: Обеспечить наличие не менее 1 доступной душевой кабины. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной (6.3.5 СП 59.13330.2020); Предусмотреть знак доступности душевой кабины для инвалидов Установить складное сиденье на высоте не более 0,48 м размером не менее 0,5 х 0,5 м Установить настенные поручни Обеспечить наличие системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения (Кабины для переодевания, душевые, зал тренажерный, спортивный зал для занятий легкой атлетикой, кабинет тренера).

«22» ноября 2024г.
Дата составления Паспорта

Специалист ГКУ КК УСЗН в Тихорецком районе
Должность лица, составившего Паспорт

Филатова Н.Н.
Ф.И.О.

полный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 67744167063183145671718650923848673456886456366

Владелец Васильева Галина Владимировна

Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025